



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha**  
**Centre of Building Construction Engineering Prague**

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,

Notifikovaná osoba, Certifikační orgán

Accredited Test Laboratories, Authorised Body,

Notified Body, Certification Body

Pražská 16, 102 21 Praha 10



## ES CERTIFIKÁT SHODY

č. 1390 – CPD – 0332/12/P

V souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížení zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích neboli CPD), ve znění pozdějších předpisů, se potvrzuje, že stavební výrobek:

***Průmyslově vyráběné izolační výrobky z minerálních vláken pro zařízení budov a průmyslové instalace dle deklarace uvedené v příloze tohoto certifikátu***

***IZOTUB – izolační pouzdra bez polepu***  
***IZOTUB AI – izolační pouzdra s polepem vyztuženou AI fólií***

které uvedl na trh : IZOMAT Praha, spol. s r.o.,  
Hroznova 491/4  
118 00 Praha 1

a byly vyrobeny ve výrobě: IZOMAT Praha, spol. s r.o.  
areál Drazdy, Zdiměřice 42  
252 42 Zdiměřice

jsou u výrobce podrobovány řízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraných v místě výroby podle předepsaného zkušebnímu plánu a že Notifikovaná osoba 1390

**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,**

provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku, počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby.

Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se prokazování shody a všechny ukazatele popsané v příloze ZA normy

**ČSN EN 14 303 : 2010**

a v příloze B a C normy

**ČSN EN 13 172 : 2009**

a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky.

Tento certifikát byl poprvé vydán **26. 03. 2012** a zůstává v platnosti tak dlouho, pokud se podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Razítko Notifikované osoby 1390

Praha, 27. 03. 2012



Ing. Petr Kučera, CSc.  
zástupce Notifikované osoby 1390



**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha**  
**Centre of Building Construction Engineering Prague**  
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,  
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán  
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,  
Notified Body, Certification Body  
Pražská 16, 102 21 Praha 10



**příloha k ES certifikátu shody č. 1390 – CPD – 0332/12/P**

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu  
IZOMAT Praha, spol. s r.o., areál Drazdy, Zdiměřice 42, 252 42 Zdiměřice

**tabulka č. 1**

obchodní název	tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 14 303
IZOTUB AI	viz tabulka č. 2	A2 <sub>L</sub> -s1,d0	MW-EN-14 303-T <sup>1</sup> -ST(+)-620-WS1-CL10
IZOTUB		A1 <sub>L</sub>	

**tabulka č. 2**

střední teplota $t^{\circ}C$	10	50	100	150	200	250	300
tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	0,040	0,044	0,055	0,068	0,087	0,110	0,136

\*) v závislosti na vnějším průměru pouzdra  
T8 pro  $D_o < 150mm$   
T9 pro  $D_o \geq 150mm$

Razítko Notifikované osoby 1390  
Praha, 27. 03. 2012



Ing. Petr Kučera, CSc.  
zástupce Notifikované osoby 1390